

# МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНА

МПК СВТ1163.44.001

ТУ26.30.50-006-30602239-2021

# Forind

## ПАСПОРТ СВТ1163.44.001 ПС


МПК СВТ1163.44.001 является внешним модулем блока БУОК-4 СВТ1163.44.х30 и предназначен для подключения к блоку пожарного/противопожарного клапана. Модуль также может применяться для подключения клапана к блоку БУОК-1 СВТ667.14.х3х

Монтаж и эксплуатацию МПК следует производить в соответствии с проектной документацией и руководством по эксплуатации СВТ1163.44.230 РЭ. (СВТ667.14.000 РЭ)

### Основные технические характеристики

- Габаритные размеры (ВхШхГ) не более, мм ..... 115х80х35
- Степень защиты оболочки ..... IP30
- Масса не более, кг ..... 0,3

Схема электрическая принципиальная



### Комплектность поставки

Наименование	Количество	Примечание
Модуль МПК СВТ1163.44.001	По заказу	
Паспорт СВТ1163.44.001 ПС	1 экз.	На партию

### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 24 месяцев с даты отгрузки.

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, связанные с изготовлением устройства в кратчайшие технически возможные сроки. Изготовитель не дает гарантий при наличии механических повреждений корпуса или платы модуля, нарушения схемы подключения (следы короткого замыкания или перегрузки) и форс-мажорных обстоятельств (следы пожара или затопления).

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия, не ухудшающих его технические характеристики.

### Отметка склада

Изделие: МПК СВТ1163.44.001 заводские номера: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата отгрузки " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М. П. \_\_\_\_\_

### Адрес предприятия-изготовителя:

Изготовитель: ООО «Форинд»

Адрес: 188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул.Солодухина, дом 2, строение1

тел. (812) 309-42-83

e-mail: info@forind.ru

официальный сайт: www.forind.ru